



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 01.06. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 53541

**Трубопровідна арматура для систем водопостачання промислового та комунального призначення**  
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8481

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Гаряче та холодне господарське водопостачання та водовідведення. Реалізація через торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Компанія "Genebre S.A.", Av. Joan Carles 1, 46-48, Tel.+34 932 988 000 Fax. +34 932 988 007 – 08908  
L'Hospitaller dr Uobregal. Barcelona**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ "ЕМЕТ-Артамур", Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, код ЄДРПОУ: 34348056**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт № PL 272213506/12/0001 від 12.01.2012р.**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**  
Допустимі кількості міграції у воду не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, хрому – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, нікелю – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, марганцю – 0,1 мг/дм<sup>3</sup> згідно "Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве", № 4259-87 від 05.03.1987 р.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

**Використання, зберігання, транспортування згідно рекомендацій виробника**

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Трубопровідна арматура для систем водопостачання промислового та комунального призначення, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

**Маркування вимагається.**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10 червня 2015 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.